

## 國立政治大學實驗動物舍自行檢查表 (A 表)

108 年 10 月國立政治大學實驗動物照護及使用委員會第 108 年 2 次會議通過

動物舍編號：\_\_\_\_\_ 檢查日期：\_\_\_\_\_

計劃主持人：\_\_\_\_\_ 檢查人員：\_\_\_\_\_

A. 軟體查核				
一、職責與管控				
(一)	人員之資格與訓練	是	否	說 明
1	從事動物實驗及管理為專業或合格人員 (受訓日期和證書字號)			
2	訓練內容包含動物之人道管理及使用			
(二)	職業健康與安全	是	否	說 明
1	動物實驗及管理之人員有定期之健康檢查			
2	對於動物實驗及管理之人員有適當的保護措施 (實驗衣、眼罩、口罩、防護手套等)			
(三)	保全措施及危機處理	是	否	說 明
1	有適當之保全管制措施及人員進出管制			
2	人員進出紀錄表(每日填寫)			
3	麻醉藥品或管制藥品有適當人員負責管理 (購買和使用記錄表)			
4	實驗動物飼養設施危機處理或緊急事故之應變程序			
二、實驗動物管理				
(一)	動物取得及運輸及檢疫	是	否	說 明
1	確定所飼動物種類和數量均已申請通過			
2	適當檢疫或適應期的作業程序和記錄			
3	動物飼養和進出隻數紀錄表(每日填寫)			
(二)	健康監控或疾病防治	是	否	說 明
1	制定動物健康監視診斷或疾病控制作業程序			
2	罹病或死亡動物的處置作業程序和記錄			
(三)	麻醉止痛手術及安樂死	是	否	說 明
1	建立動物疼痛評估之準則			
3	建立動物手術和術後照顧作業程序			
4	麻醉藥品使用劑量之準則			
5	執行各種動物安樂死時機之作業程序和記錄			
三、動物飼養管理				
(一)	飼養環境管理	是	否	說 明

1	動物飼養區域與人員休息進食區有適當區隔			
2	動物飼養密度或籠舍大小符合要求			
3	有適當之蟲鼠害防治措施			
4	動物依品種或來源或實驗有適當區隔			
5	飼養環境溫度和濕度監控記錄 (溫度應維持在 18-28℃之間，濕度應維持在 30-85% 之間)			
7	飼養環境之通風排氣控制設定符合要求			
8	飼養環境之光週期控制設定符合要求			
9	飼養環境之例行清潔消毒作業程序和記錄			
(二)	動物照顧及行為管理	是	否	說 明
1	動物有適當之識別(飼養籠吊牌或動物標記)			
2	週末例假日有工作人員照料動物(紀錄表)			
3	動物狀況例行檢視程序並有記載日誌			
4	動物飼料之品質供給或更換適當妥善 (應有執行作業程序並詳實記錄)			
5	動物飲用水之品質供給或更換適當妥善 (應有執行作業程序並詳實記錄)			
6	動物墊料之品質供給或更換適當妥善 (應有執行作業程序並詳實記錄)			
7	動物排泄物或廢棄物清理適當妥善			
8	動物犧牲和屍體處理作業程序和記錄表			
9	繁殖生產之監測程序和遺傳紀錄 (非使用於繁殖配種者，此項免評)			
10	飼養環境之豐富度(如增加草料、遊戲道具及躲避處所等)			

B. 硬體查核				
一、動物飼養區域及供應區域				
(一)	硬體設備檢查項目	是	否	說 明
1	走廊(整齊清潔、無堆積雜物)			
2	動物舍應有門禁並能防止野生動物入侵			
3	窗(陸生密閉型應隔絕自然光)			
4	地面應維持乾淨並利於洗刷和排水			
5	牆面應維持乾淨並利於清潔			
6	天花板以無縫隙、照明燈具以嵌入式或吸頂式為原則；懸空的燈具與裸露的各種管線應例行清除積塵			
7	清潔用具存放處及清洗區			
8	密閉之飼料及墊料儲藏設施			
9	密閉之廢棄物或汙物暫存設施			

	飼養環境之噪音控制（例行餵食、換水、清潔等程序外，應盡可能避免不必要的干擾）			
10	乾淨物品、籠具、水瓶儲存區			
11	洗滌水槽			
12	高溫高壓滅菌鍋（適用於 IVC 飼育舍）			
13	實驗設備應設於飼養區之外			
(二)	設備使用狀況檢查項目	是	否	說 明
1	通風與空調系統是否運作正常			
2	照明器具是否運作正常			
3	供應飼料及飲用水之裝置是否運作正常			
(三)	實驗動物與廢棄物處理檢查項目	是	否	說 明
1	動物犧牲處理設備是否符合計畫申請			
2	具備獨立之暫存屍體冰凍空間			
3	動物屍體（或危險物品）是否依申請許可處理			

動物舍檢查人簽章：\_\_\_\_\_ 年 月 日

動物舍（計畫）負責人核檢後簽章：\_\_\_\_\_ 年 月 日

單位主管簽章：\_\_\_\_\_ 年 月 日